

Respuesta U.T Of. 036/2024

JMAS NCG A 28 JUNIO 2024

José Gabriel Ortega Pérez  
P R E S E N T E.-

Por medio del presente y en atención a su **Solicitud de Información No.081585824000007** con fecha 27/06/2024 que a la letra dice:

- Cuáles fueron las razones por las que decidieron cambiar las tuberías de asbesto cemento y renovarlas por PVC y otros materiales?

En respuesta a su solicitud, le informo los datos proporcionados por parte del el área de Dirección Técnica de esta dependencia, respecto a las principales razones por las que las tuberías de cemento-asbesto se han cambiado por material PVC son:

La principal razón por la que se reemplazo es la antigüedad del mismo el cual se hace muy frágil y se desmorona quedando susceptible a quebraduras.

La segunda razón es cuando se avisa que se va a realizar pavimentación ahí si se reemplaza al 100% el tubo por PVC, para que quede todo nuevo y resguardado y que a la hora de realizar la compactación no se dañe el tubo.

Informo la respuesta a su solicitud de información ha sido contestada mediante la PNT y también vía correo electrónico proporcionado. [pedrocr599@gmail.com](mailto:pedrocr599@gmail.com). Para la recepción de la misma como lo indica en su solicitud de información.

Sin otro particular y deseando sea la respuesta de utilidad, reciba usted un cordial saludo.

AT E N T A M E N T E  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA JMAS NCG.