



Oficio No. CEAS-DG-UT-045/2023.
Saltillo, Coahuila de Zaragoza. A 27 de junio de 2023.

**C. FRANCISCO RODRÍGUEZ
P R E S E N T E.-**

Por medio del presente, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 99, 102 y 103 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y en relación a su solicitud de información con número de folio 050094400002023, recibida oficialmente el día 19 de junio de 2023 en esta Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que a la letra dice:

Descripción de la solicitud:

Solicito conocer el estatus en el que se encuentra actualmente la planta tratadora de aguas residuales de Sabinas

Sobre lo anterior, me permito enviar anexo al presente, el Memorándum número: CEAS-DT/0025/23, firmado por el Ing. Jesús Enrique Salazar Rodríguez, Director Técnico de esta Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, mediante el cual brinda la respuesta a su solicitud de información con número de folio: 050094400002023.

Sin otro particular y agradeciendo las atenciones brindadas al presente, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E

**ING. JUANA TERESA ROBLEDO DOMÍNGUEZ
COORDINADORA DE VINCULACIÓN, SEGUIMIENTO Y TRANSPARENCIA**

C.c.p. Lic. Antonio Nerio Maltos. Director General de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento CEAS.
C.c.p. Ing. Héctor Manuel Lerma Haro. Titular del Órgano Interno de Control. CEAS.
C.c.p. Archivo.

MEMORANDUM No. CEAS-DT/0025/23
Saltillo, Coah., a 23 de junio del 2023

ING. JUANA TERESA ROBLEDO DOMÍNGUEZ
COORDINADORA DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO
Y RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA CEAS
PRESENTE.-

En respuesta a su Oficio No. CEAS-DG-UT-040/2023 de fecha 21 de junio del presente año, en el cual hace referencia a la Solicitud de Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con número de folio 050094400002023, remitida por parte del **C. Francisco Rodríguez**, quien solicita respuesta a lo siguiente:

Solicita conocer el estatus en que se encuentra actualmente la planta tratadora de aguas residuales de Sabinas.

De lo antes descrito, le informo a usted que ésta PTAR, fue intervenida en los años 2021 y 2022 con recursos a través del Programa de Hidrocarburos, a fin de reactivar su operación, donde en los primeros meses de este año, se llevó a cabo la estabilización de la misma, lo cual se realizó de manera satisfactoria de Enero a Abril del presente año, sin embargo, se presentó un problema estructural entre el muro divisorio del Reactor 1 con el Reactor 2, así como también, de los Reactores con el muro divisorio del Digestor de Lodos, lo cual provocó una afectación estructural en abril del presente año, lo cual generó la suspensión de la operación de la PTAR, donde se realizó un diagnóstico técnico, para posteriormente llevar a cabo las obras de rehabilitación de dichos muros.

En este mes de junio el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Finanzas, autorizó una partida presupuestal para llevar a cabo en el presente año, las obras de reforzamiento de los muros afectados, tanto en los Reactores como en el Digestor de Lodos, obra que ésta en proceso de Licitación, para que se concluya antes de finalizar el año 2023, para reactivar nuevamente con la estabilización y puesta en operación de la misma.

Sin otro asunto en particular.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
EL DIRECTOR TÉCNICO

ING. JESÚS ENRIQUE SALAZAR RODRÍGUEZ

C.c.p Lic. Antonio Nerio Maltos.- Director General de la CEAS / Interno.
C.c.p Archivo.

II