



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE ALLENDE



Valle de Allende, Chih., 04 de Octubre del 2024
Asunto: Respuesta a Solicitud de Información
Publica No. 082738424000006
Oficio 69/2024

C. José Gabriel Ortega Pérez
Solicitante
P R E S E N T E.-

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, a su vez dar el seguimiento que ocupa la solicitud No. 082738424000005 recibida en la Plataforma Nacional de Transparencia, en cumplimiento al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Con respecto a su pregunta recibida con fecha del presente día la cual expresamente dice: "En los últimos 3 años que procesos se llevan a cabo para distribuir el agua en la ciudad", me permito detallar lo siguiente en respuesta:

Los procesos que se aplican para la distribución del Servicio de Agua Potable en la ciudad de Valle de Allende son los siguientes.

El sistema de distribución con que se cuenta es: BOMBEO DEL POZO, DIRECTO A RED.

Se realiza una desinfección del agua a base de Gas Cloro, en la salida del pozo, antes de que llegue el agua a las primeras viviendas, cumpliendo con la Norma Oficial Mexicana (NOM-127-SSA1-1994) la cual nos marca un rango de cloración residual de 0.2 a 1.5 miligramos por litro, realizando muestreos diariamente en varios puntos de la ciudad, para verificar que estemos dentro del rango, situación que se cumple perfectamente.

Asimismo, se realizan muestreos de la calidad del agua, cada 6 meses en la salida del pozo, por un laboratorio certificado y autorizado por la Comisión Nacional del Agua, el cual es el Laboratorio Químico de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua. Cumpliendo nuestra Agua con las características de ser Potable.

Cabe mencionar que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), constantemente nos esta monitoreando la calidad del agua y la cloración residual. No teniendo al momento ninguna observación por incumplimiento de estas dos circunstancias.

sin más por el momento agradecemos la atención brindada al presente.

Atentamente

Lic. Katia Leonor López Flores
Responsable de la Unidad de Transparencia
de Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Allende, Chih.



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE VALLE DE ALLENDE, CHIH.



**GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

"2024, Año Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

C. Independencia s/n Col. Centro, Valle de Allende, Chih.

(628) 546 0050

jmasallende@hotmail.com