



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE SAUCILLO

AREA/OPERACION
05/ 07/2024

. UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Aprovecho para saludarle y por este medio hacer de su conocimiento que, a través de la Plataforma Nacional de transparencia, JMAS de Saucillo recibió una solicitud de información con número de folio 082768324000006.

DESCRIPCION DE LA INFORMACION SOLICITADA: *Solicito que se me informe ¿Cuáles fueron las razones por las que decidieron cambiar las tuberías de asbesto, cemento y renovarlas por PVC u otros materiales?*

Al analizar la solicitud y en apego a lo establecido, hago de su conocimiento que las razones por las que se cambiaron las tuberías de asbesto y cemento fueron por motivos de mantenimiento ya que las tuberías de asbesto se encuentran obsoletas.

Sin más, hago propicia la ocasión para reiterarme a sus órdenes.

ATENTAMENTE

ALEJANDRO CALDERÓN
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN
DE LA JMAS SAUCILLO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO
Av. 10 y Calle Ocampo Col. Centro, Saucillo. Chih. C. P. 33620.
Teléfono: 621-475-0235 - jmas_saucillo@hotmail.com