

EN BASE A LA SOLICITUD DE INFORMACION CON NUMERO DE FOLIO **081585724000005**  
DONDE SE PREGUNTA:

¿Cuáles fueron las razones por las que decidieron cambiar las tuberías de asbesto cemento, y renovarlas por PVC u otros materiales?

LA RESPUESTA ES:

**POR TERMINO DE VIDA UTIL, FUGAS POR ENDURECIMIENTO DE LA LIGA EN LA  
CONEXIÓN TIPO ANGER**

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO AL PENDIENTE PARA CUALQUIER ACLARACION.



---

ING. EVER FEDERICO CORRALES PEREZ  
DIRECTOR TECNICO  
JMAS MEOQUI