

CD. LÁZARO CÁRDENAS MICH. A 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

REPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACION CON NUMERO 161281724000008

A través del presente le informamos los daños y las medidas que se tomaron a causa del paso del huracán JONH el pasado septiembre/2024. Se ocasiono un colapso en el pozo #2 Fertinal, dejando varias colonias sin el servicio de agua potable, en base a esto se apoyo con pipa de agua para brindarles el vital liquido a las colonias afectadas en lo que se restablecían trabajos del pozo #2 Fertinal.

En cuestión de la planta potabilizadora se estuvo trabajando de un 20 a 30% al suministro de la población, esto ocasionado por un taponamiento en tubería DIM, del cual Conagua fue quien dio solución en dicha tubería. Con este problema se tuvieron que reacomodar tandeos para poder dar servicio a las colonias de Lázaro Cárdenas y no dejar sin el vital liquido en su totalidad.

ATENTAMENTE:

ING. BALDEMAR PEREZ JARAMILLO
GERENTE TECNICO

