

Memorándum DT/080/2024
08 de junio del 2024

Memorándum

LIC. ALONDRA GUTIERREZ OLIVAS

Titular de la Unidad de Transparencia

Presente.

En respuesta a su oficio No. U.T. 0041/2024 de fecha 28 de junio del 2024, solicitud no. 081585324000018:

Solicito que se me informe:

¿Cuáles fueron las razones por las que decidieron cambiar las tuberías de asbesto cemento, y renovarlas por PVC u otros materiales?

R: El material en mención presenta deficiencias de hermeticidad, así como descamación en el interior provocada por el flujo constante provocando fugas en la red, además de la terminación de la vida útil de la tubería.

Sin más por el momento.

Atentamente

Ing. Jesús Arnoldo Luna Pérez
Director Técnico

Copia para.-

m

Expediente
JALP/lfna/npph.