

**TLAXCALA, TLAX., A 30 DE AGOSTO  
DE DOS MIL VEINTICUATRO  
OFICIO NÚMERO: CAPAM.UT.034/2024  
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD**

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, y en atención a su solicitud recibida con número de folio: 291333424000034, me permito informarle que con fundamento en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto de Creación del Organismo Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios denominado "Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala" y con fundamento en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, le informo en relación a sus dos cuestionamientos lo siguiente:

1.- ¿Cuál es la razón de la falta de agua potable en la Colonia La Loma Xicohténcatl, Tlaxcala?  
Debido a que no hay hasta por una semana

Respuesta: Por fugas en el sistema de agua potable nos vemos en la necesidad de cerrar temporalmente algunas válvulas para lograr hacer las reparaciones respectivas y evitar mayor desperdicio del vital líquido.

2.- ¿Qué días y horarios funcionan las bombas de agua que abastecen de agua potable a la Colonia La Loma Xicohténcatl?

Respuesta: Zona centro de 16:00 a 21:00 hrs., Zona Alta de 21:00 a 05:00 am, Zona Oriente de 05:00 a 10:00 hrs.

Todo lo anterior corroborado con la subdirección técnica.

Sin más por el momento.

**"TLAXCALA CAPITAL, VAMOS TODOS"**

**ATENTAMENTE**

**ING. LUIS VAZQUEZ DÍAZ**



**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA  
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA**