

MEMORÁNDUM DOM/791/2024

14 de Octubre del 2024

**C.C.P.- LIC. DIANA AURORA CONTRERAS MARTÍNEZ
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.**

Asunto: Respuesta a Memorándum IN/DG/UT/361/2024

Relativo a la solicitud de información con Número de folio 241487124000145 en la cual se requiere lo siguiente:

(SIC)... "Zonas con cortes o irregularidades frecuentes en el suministro de las siguientes colonias:

1. Lomas del tecnológico
2. Lomas 3ra Y 4ta sección
3. Villa Magna
4. Horizontes Residencial
5. Tercera Grande 1 y 2
6. Tercera Chica 1, 2, 3 y 4
7. Industrial Aviación 1ra Sección
8. María Cecilia 1ra. Y 3ra Sección
9. Terremoto
10. Las Flores"

Es importante mencionar que la zona de cortes o irregularidades frecuentes que abastecen en el suministro en estas 10 colonias, es derivado a las fallas más comunes que se han presentado en los pozos, ya sea por variación de voltaje en la zona en donde se ubican, por algún mantenimiento electromecánico que presente el equipo ya sea en el Motor o en la Electrobomba Sumergible que se tenga que reparar o adquirir un nuevo equipo para poder restablecer el suministro de agua en la zona de influencia de los pozos.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 60 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado San Luis Potosí, menciona que la obligación de entregar información no implica el procedimiento, ni la adecuación de la misma al interés del solicitante.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente:




C. JOSÉ ALEJANDRO GALLEGOS COLLAZO

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Elabora DERR "Enlace a Transparencia"