

Unidad de transparencia  
ICHD/UT/RS/026/2024  
Chihuahua, Chih., a 23 de octubre de 2024

## *Respuesta de Solicitud de Información*

En respuesta a su solicitud de información de fecha 9 de octubre que hiciera a esta unidad para el acceso de información pública del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física con número de folio 080140524000026 mediante el cual solicita lo siguiente:

"Se solicita al Centro Acuático Chihuahua Santo Niño ubicado en C. José María Mari 2701, Col. Santo Niño, C.P. 31200 Chihuahua, Chih., dependiente del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física la siguiente información:

1. Respecto a la "NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-245-SSA1-2010, requisitos sanitarios y calidad del agua que deben cumplir las albercas" se solicita la siguiente información:

1.1. Evidencia de los registros en bitácoras de la frecuencia de revisión de los parámetros PH, turbidez y cloro residual libre, así como el método de detección utilizado, de los meses de julio, agosto y septiembre 2024.

1.2. Evidencia del mantenimiento de filtros, equipos generadores de calor (calderas) y bombas presurizadoras, de enero a septiembre de 2024.

2. Respecto a los "Lineamientos generales que contemplan las medidas de protección en albercas, piscinas, balnearios y centros recreativos con actividades acuáticas en el Municipio de Chihuahua" se solicita la siguiente información:

2.1 Evidencia fotográfica de la señalización de la profundidad de la alberca en cada uno de sus tramos, en ambos lados de la alberca.

2.2 Evidencia fotográfica de la ubicación del anillo de flotación salvavidas, con el diámetro especificado en los mencionados lineamientos.

2.3 Se solicita la evidencia del registro del año en curso, ante la Coordinación de Protección Civil del Municipio de Chihuahua, del personal que brinda sus servicios como instructores(as), entrenadores(as), terapeutas y asistentes de las diferentes actividades acuáticas realizadas en el Centro Acuático Chihuahua Santo Niño.

Con base a lo anterior se anexa la respuesta por parte de la Subdirección de Cultura Física, esperando dar respuesta a su pregunta antes solicitada.

Para cualquier duda o aclaración le dejamos los teléfonos 429330 ext. 17874 de la Unidad de Transparencia del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física.

Sin otro particular, le reitero a Usted la seguridad de mi más atenta consideración y respeto.

**ATENTAMENTE**

**UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE  
Y CULTURA FÍSICA**



**ICHD**  
INSTITUTO CHIHUAHUENSE  
DEL DEPORTE  
Y CULTURA FÍSICA

**200**  
AÑOS

**BICENTENARIO**  
ESTADO DE CHIHUAHUA

**Se da contestación:**

**1. Respecto a la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-245-SSA1-2010, requisitos sanitarios y calidad del agua que deben cumplir las albercas" solicita la siguiente información:**

- 1.1. Se anexa evidencia de los registros de los meses de julio, agosto, septiembre avalados por el LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS BERLUZ.
- 1.2. Se anexa fotografías de mantenimiento de filtros, equipos generadores de calor (calderas) y bombas presurizadas.

**2. Respecto a los Lineamientos Generales que contemplan las medidas de protección en albercas, piscinas, balnerarios y centros recreativos con actividades acuáticas en el Municipio Chihuahua" se solicita la siguiente información:**

- 2.1. Se anexan fotografías correspondientes a la señalización de la profundidad de la alberca en cada uno de sus tramos, en ambos lados de la alberca.
- 2.2. Se anexa evidencia fotográfica de la ubicación del anillo de flotación salvavidas con el diámetro especificado en los mencionados lineamientos.
- 2.3. Se anexa fotocopia de las constancias de cursos tomados por parte de la Coordinación de Protección Civil del Estado. (Archivo adjunto constancias otorgadas por coordinación estatal de protección civil al personal que labora en el Centro Acuático Chihuahua Santo Niño).

Agradezco su atención, sin más por el momento, quedo pendiente para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE**

**M.C. CECILIA DOZAL HUIZAR**  
**SUBDIRECTORA DE CULTURA FÍSICA**  
**DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE**  
**Y CULTURA FÍSICA**

CDH/or

2 Rollo papel  
 3 x agujas

Lunes 01 Julio 2024 Francisco Perez  
 2 Bombas y Filtros trabajando bien  
 2 Calderas a 85°F 29°C  
 Hidros trabajando bien  
 Cloro 5.0 ppm PH 7.4 PPM  
 Llegó Químicos Alberca de mes Junio  
 3 cubetas 20 kg Tricloro 60 kg  
 1 cubeta 20 kg Dicloro 20 kg  
 1 Parron Clarificador 20 litros  
 se le da a vena 2 bolsas medianas 2 bolsas  
 grandes 1 paquete sanitas  
 se aspira Alberca  
 se retrolaban Filtros Arena  
 se limpian Filtros Atrapapelos y Desbretadores  
 se le pone 1 1/2 kg Tricloro  
 se le hecha agua a la alberca x 15 min

Martes 02 Julio 2024 Francisco Perez  
 2 bombas y Filtros trabajando bien  
 2 Calderas a 85°F 29°C  
 Hidros trabajando bien  
 algibe a 1:30 mt 5:30 AM  
 Cloro 5.0 ppm PH 7.4 PPM  
 se limpian Regaderas baño hombres y niños  
 se apagan luces Alberca y exterior  
 llega Pipa agua 11 am. se deja algibe  
 llendo se retrolaban Filtros Arena y zмикutor  
 y se le hecha agua a la alberca por 45 minutos

~~Martes~~ Martes 03 Julio  
 algibe 2:00 mts  
 bombas y Filtros trabajando bien  
 2 calderas trabajando bien  
 85 f temperatura  
 Cloro 5.0 ppm PH 7.4

Mercaderes 03 Julio 2024 Francisco Perez  
2 bombas y filtros trabajando bien  
2 hidrios trabajando bien  
2 calderos a 85°F 29°C  
algribe a 1.20 mts.

Cloro S.O.P.P.M. PH 7.2. P.P.M.

Se apagan luces y llerca y exterior  
se le da a una rollo papel baño 2 paquetes  
sanitas 2 bolsas grandes  
se cambia focos comedor  
se controlaban filtros arena  
se limpia 1 filtro y trapecios



Se Retrolavó 2 X 1 min  
1 kg triclovo  
aligibe 2 metros

Jueves 04 Julio 2024 Francisco Perez  
2. bombas y filtros trabajando bien  
2. calderas a 85°F 29°C  
Hidros trabajando bien  
aligibe a 1.60 mts.  
Cloro 5.0 ppm PH 7.4 ppm  
Se apagan luces Alberca exterior  
Se sacan pelos Alberca  
Se le da a Sisy 1 rolli papel band y 1 Fibr Negro  
El aligibe se dapo en 1.45 mts 11:45 PM  
Ricardo Hdez 04 Julio  
Se Recibe aligibe 1.00 mts  
Llega pipa se le echa  
agua y lberca  
aligibe 100%  
2 bombas trabajando bien  
2 hidros trabajando bien  
2 caldera 8°F  
Se prende extractor alpera  
Cloro 5.00 PH 7.4  
Se echa agua 25 min  
Se espiga 1 lberca  
Se Retrolavó 2 X 1 min  
1 kg triclovo

Viernes 05 Julio 2024 Francisco Perez  
2. bombas y filtros trabajando bien  
2. calderas a 85°F 29°C  
Hidros trabajando bien  
aligibe a 2 mts 5:30 am  
Cloro 5.0 ppm PH 7.2 ppm  
Se saca basura alberca  
Se le da a Mena 1 Rolli papel band 2 paquete  
Sanidas 2. bolsas grandes

Ricardo Hdez 16 ju 110

algaibe 1:10  
agiliter 85 +  
dos hidros = trobanynd  
se aporogan Joece  
se bore cinta  
estancia  
pH 7.4 y 6 5:00

Ricardo Hdez 18 julio  
algorbe : 70

bamban hidros trabajado

hídrg trabajando

calderas 85 f

leg y pipa 5:30

algorbe libre

se prenden luces

pH 7.2 Cl 5.0

se asper y Retro labo

se echo agua 40 min

2 kb tricolores

algorbe 2:00

19 julio Ricardo Hdez

algorbe 1:80

se entrega 1 bota grande

2 kb bates avam

pH 7.4 Cl 5.0

se Retro labo

algorbe

---

20 Julio Ricardo Hdez  
alop. de Heno  
se hace Aporteban y cl  
sio

Lunes 22 Julio 2024 Francisco Perez

2 bombas y filtros trabajando bien

2 calderas a  $88^{\circ}\text{F}$   $29^{\circ}\text{C}$

hidros trabajando bien

algibe lleno 5:30 am

Cloro 5.0 PPM PH 7.4 PPM

se apagan luces Alberca y exterior

se ~~pone~~ cambia flotador baño hombres

se retira leba filtro

se sacan pelor alberca

se barra cupido maquinas

Ricardo Hdez Lunes 22 julio

algibe 1:00

2 bombas trabajando bien

2 hidros trabajando bien

calderas  $88^{\circ}\text{F}$

cloro 5.0 PPM PH 7.4

se prende luces

se agusta curvil 2

se limpian 5 filtros

se cepilla y asperja

se retira leba 4:30

3 kg trichloros

se echo agua 40 min

algibe 1:30

Martes 23 Julio 2024 Francisco Perez

2 bombas y filtros trabajando bien

2 calderas a  $85^{\circ}\text{F}$   $29^{\circ}\text{C}$

hidros trabajando bien

algibe lleno

cloro 5.0 PPM PH 7.4 PPM

se apagan luces alberca y exterior

se le da un rolli papel baño a las maestras

se quita el plastico que queda el la escalera

se retira leba filtro 4:30

algibe se queda en 1:30 mt

Miércoles 24 Julio 2024 Francisco Perez  
2. bombas y filtros trabajando bien  
2. Calderas a 85 °F, 290°C  
Exidos trabajando bien  
a 191be 11end NO se encuentra conchado puesto  
C'ore 5.0 ppm . 117 H 2.2 ppm



Unid 25-luces 2029 Francisco Perez  
2 bombas y filtros trabajando bien  
2 dalderos a 88°F y 29°C

Hidros trabajando bien  
Cloro 5.0 ppm pH 7.2 PPM

Se agagan hucos Alberca y exterior

Se le da a nena 2 bolsas grandes 2 bolsas medianas  
y 2 bolsas chicas 2 rollos papel baño

Se sacan pelos de la alberca  
al gibe a 1.80 mf. 1.50 PM 11/11

Viernes 26 Julio 1925 Francisco Perez

4 bombas y filtros trabajando bien

2. Calderos a 85°F 28°C.

Hidros trabajando bien

Algaibe lleno

Cloro S.O. PH 7.4 PH

se limpian cebolletes baño hombres y niños

se Apagan luces Alberca y exterior

se recoge arena en sacos

se le da a nena 1 bolsa grande 2 chicas 1 mediana

a Susy 2 Rollos Papel baño

Se va a la Fenteria a comprar 4 tapas para escalera

metalica y se les pone

se desconectan 4 hampos grandes y 1 chica en el

baño hombres

se retira la ban Filtros arena limpiado y 30 min

se Purga filtro #1 un usuario estaba obstruyendo

el desaguador

11

1

1

Domingo 28 Julio 2024 Francisco Perez  
2. bombas trabando bien y filtros Arena  
2. Calderas a 85°F 24°C  
Hidros trabando bien  
a/g. be 1/2 m  
Clard S.O PPM PH 7.4 PPM  
se le pone 1 litro iClarificadp  
y 30 minutos Agua a la alberca

Lunes 29. Julio 2024 Francisco Perez  
2 bombas trabando bien y filtros  
2. calderas a 85°F, 29°C  
Hidros trabando bien  
a/g. be 1/2 m  
Clard S.O PPM PH 7.4 PPM  
se apaga de la Alberca y se filtra  
se sacan pelos Alberca

~~2.~~ Mañtes 32 Jolid 2025 Francisco Perez  
2. bombas y Filtros Trabajando bien  
2. Calderos a 85°F 29°C

Motors Trabajando bien  
a 1 gibe a 1.90 mt.

Cloro 5.0 PPM PH 7.4 PPM.

Se Sacan Pelos Albena

Se Apagan luces Alberca y exterior

Jueves 01 agosto 2024 Francisco Peller  
2. bombas y filtros Trabajando bien

2. del 1 de 850 F 2990 c

Hidros Trabajando bien

algaibe a 2.00 mt. 6.00 m

elord 5.00 pm P.H. 7.8. PPH

Heines 02. Agosto 2004 Francisco Rojas  
2. bambas y Filtros trabando bien  
2. Calderas a 85° F 290°C  
H. dros the boyando bien  
a/gibe a 1.10 mts. 6. am  
Cloro, 5.0 ppm RH 7.2 ppm



Lunes 05-Agosto 2022 Francisco Perez

2. Bombas y Filtros Trabajando bien

2. Calderas T a 850 F, 290C

Hidros Trabajando bien

Algibe lleno

alberca muy sucia llena de cabello y basura

Carril #1 muy flojo se tiene que apretar

Cloro 5.0 ppm PH 7.8 ppm

se apagan luces Alberca y exterior

se le da aarena 2 balsas grandes y 2 medianas

Se sacan pelos y basura alberca sido a m

en los filtros fondo se los encontré con muchos pelos

los 9 estan dentro alberca

se Retirola ban Filtros llena limx 30 segundos

Mañotes 06 Agosto 2022 Francisco Perez  
2 bombas y filtros trabajando bien  
2 Calderos a 85°F, 290°C  
Hidros trabajando bien  
algibe a 1.60 am.  
Cero 5.00 pm F.H 7.4 pm,



Viernes 09 Agosto 2024 Francisco Perez

2 bombas y filtros trabajando bien

2 calderas a 85°F 29°C

Hidros trabajando bien

algi be a 1.10 mts.

Cloro 5.0 PPM PH 7.2 PPM

se le da a José 1 Rollo papel baño 1 bolsa chica

se le da a José  $\frac{3}{4}$  galon aroma  $\frac{3}{4}$  galon cloro

$\frac{3}{4}$  galon desengrasante

llego la pipa alas 6:30 pm. con 16 mil litros

algi be 11 end

se prenden luces Alberca y exterior

se cepilla toda la alberca

se retrolaban Filtros Arena

se le pone 1 kg Tricloro

se le hecha agua a la alberca x 45 minutos

Sabado 10 Agosto 2024 Francisco Perez

2 bombas y filtros trabajando bien

2 Calderas a 85°F, 29°C

Hidros trabajando bien

Cloro 5.0 PPM PH 7.2 PPM

algi be 11 end

se recorre canal #1

se le da a José 1 par guantes grande

arena  $\frac{1}{2}$  galon aroma 1 litro labon manos

se aspira alberca

se retrolaban filtros

se limpian Filtros Atrapapelo y Desnataadores

se le pone shock 10 kg. Dicloro 2 kg Tricloro

2 litros clarificador

se le hecha agua a la alberca x 30 minutos

1 - bolsa Grande MEXI

Lunes 12 Agosto 2029 Francisco Perez  
2 bombas y filtros trabajando bien

2 Calderas a  $85^{\circ}\text{F}$   $29^{\circ}\text{C}$

Hidros trabajando bien

Algibe a 1.45 mts

Cloro 5.0 ppm PH 7.2 ppm

Se le da a susy 2 Rollos Papel baño  $\frac{1}{2}$  galon aroma  
1 bolsa mediana

Se aspira alberca

Se retrolaban filtros arena

Se limpian filtros atrapapelos y Desnatadores

Se le pone  $1\frac{1}{2}$  Kg Tricloro

Se le hecha agua a la alberca X 30 minutos

Martes 13 Agosto 2029 Francisco Perez

2 bombas y filtros trabajando bien

2 Calderas a  $85^{\circ}\text{F}$   $29^{\circ}\text{C}$

Hidros trabajando bien

algibe a 1.50 mts se pide pipa para las 5 PM

Cloro 5.0 ppm PH 7.2 ppm

Llego pipa con 16 ml dentro a las 4 PM. se le hecha  
agua a la alberca X 30 minutos y Algibe se queda

Adena 4.40 PM

Se le da a Mena 2 bolsas grandes

Se aspira alberca

Se retrolaban filtros arena

Se limpian filtros atrapapelos y Desnatadores

Se le pone  $1\frac{1}{2}$  Kg Tricloro

Se le hecha agua a la alberca X 30 minutos

Miercoles 14 Agosto 2024 Francisco Perez

2. bombas y filtros trabajando bien

2. Calderas a 85°F 29.0°C

Hidros trabajando bien

Algibe a 1.45 mts 3.45 PM. se pide pipa a las 6 PM

Cloro 5.0 PPM PH 7.4 PPM

se le da un rollo papel baño a Valeria

1900 Pipa agua 16 mil litros a las 6 PM

se le hecha agua a la alberca x 45 minutos

y Algibe se queda lleno

se le da al profe cheque 1 rollo papel baño  
a Nena 2 bolsos grandes y 2 medianos

se aspira alberca

se se trólaben filtros arena

se limpian filtros otro papel y Desnata Jores

se le pone 2 kg Dicloro y 1 kg Tricloro

JUEVES - 15 - AGOSTO - 24

2 GNL SABON POLVO HOMBRES Y MUJERES 2 KG

2 " CLORO " "

6 Bolsas CHILAS 2 MEDIANAS

2 GNL AROMA HOMBRES Y MUJERES

228 PAPEL SAN

1 PAPEL SAN SUSY MUJERES

2 PAÑUELOS HOMBRES

1 SANITAS MUJERES

1 FIMPA MUJERES

1 trapo MUJERES

Jueves 15 Agosto 2024 Francisco Perez

2. bombas Trabajando y filtros Trabajando bien

2 calderas a 85°F 29.0°C

Hidros trabajando bien

Algibe 1.50 mts 4. PM.

Cloro 5.0 PPM PH 7.2 PPM.

Se prenden luces Alberca

Se suspenen clases de 8 a 9 y 9 a 10 por fermento clat.

se aspira



Viernes 16 Agosto 2024 Francisco Perez

2 bombas y Filtros trabajando bien

2 Calderas a  $85^{\circ}\text{F}$   $29^{\circ}\text{C}$

Hidros trabajando bien

algihe a 1.70 mts

Cloro 5.0ppm PH 7.2 ppm

se le da a susy 1 Roll de papel baño

se prenden luces Alberca

se cepilla toda la alberca

se retrolaban Filtros de Arena

se limpian Filtros atrapa pelos y Desnatador

se le pone 1 kg. Tricloro

se le hecha agua a la alberca x gominas

17. DE. Agosto 2024

2 bombas Trabajando bien

2 Calderas a 85°F / 29°C

Hidros trabajando bien

Cloro S.O PPM 7.2 PPM

Se aspira alberca

Se retrolaban Filtros Arena

Se limpian Filtros Apapapelos y Desnatadores

Se le pone Shock a la alberca 8 kg Dicloro

2 kg triclora 2 litros clarificador

Se le hecha agua a la alberca x 25 minutos

19. DE. Agosto 2024

SE. PRENCIO. EL ESTRACTOR

2. BOMBAS. TRABAJANDO. BIEN

2. CALDERAS. A. 85. F. / 29. °C

CLORO. S.O PPM. 7.2 PPM.

8 AM

Viernes 23 Agosto 2024 Francisco Perez

2 bombas y filtros trabajando bien

2 Calderas a  $85^{\circ}\text{F}$   $29^{\circ}\text{C}$

Hidros trabajando bien

algabe a 1.40 mts

Cloro

PH

Se encuentra vomita en la parte arrancadores  
afuera Alberca se recoge y se limpia

Trajeon 20 kg Tricloro y 20 kg Dicloro a cubeta 10K  
Vincos Proveidos a tapar hoyos por donde entran  
los pajaros no terminaron regresan el martes

Sabado 24 Agosto 2024 Francisco Perez

2 bombas y filtros trabajando bien

2 Calderas a  $85^{\circ}\text{F}$   $29^{\circ}\text{C}$

Hidros trabajando bien

algabe lleno

Cloro 5.0 PPM PH 7.2 PPM

Se Apagan Luces Alberca

Se cambia Canal #1

se le da a eve tm lescoba

a Jose va cepillo mano

a Vera 3/4 galon aroma 1 galon cloro 5/8 galon

Desengrasante 1 kg Jabon Polvo

Asosy 1 rollo papel bien

Se limpian extractores bato hombres

Se aspira alberca

Se extraaban filtros arena

Se limpian filtros Atrapa Pelt y Desnataadores

se le pone Shock a la alberca 2 kg Dicloro

2 kg Tricloro 2 Lts clarificador

se le hecha agua a la alberca x 30 minutos

empeso a tirar agua una caidera #3 a las 2 pm

~~Domingo~~

Domingo 25 Agosto 2024 Francisco Perez

2 bombas trabajando bien

1 caldera a  $85^{\circ}\text{F}$   $29^{\circ}\text{C}$

Hidros trabajando bien

se extraaban filtros

Cloro 5.0 PPM PH 7.2 PPM

1 caldera tirando Poca agua

lunes de Agosto 2024. Francisco Perez  
2. bombas trabajando bien  
1 Caldera Piredda a 86°C C30°C 150 cm cuenta tirando agua  
Y se a paga

Miembros trabajando bien  
a/gibe a 15/10 mts.

C/ero Sopon PH 7.2 ppm

se le da arena a balsos grandes

se prende heces alberca

se aspira alberca

se retiran filtros Arena

se limpian filtros Atropa Pelos y Pesuafadores

se le pone 1 1/2 kg Tricloro

se le hecha agua a la alberca y 15 minutos

- 1.1. Evidencia de los registros en bitácoras de la frecuencia de revisión de los parámetros PH, turbidez y cloro residual libre, así como el método de detección utilizado de los meses de julio, agosto y septiembre 2024.
- 1.2. Evidencia del mantenimiento de filtros equipos generadores de calor (calderas y bombas presurizadoras, de enero a septiembre de 2024.

Lunes de Agosto 2024 Francisco Perez

2. bombas trabajando bien

1 caldera prendida a  $86^{\circ}\text{F}$   $< 30^{\circ}\text{C}$  1 se encuentra tirando agua y se apaga

Hidros trabajando bien

algibe a 1.50mts.

cloro Soppm PH 7.2 ppm

c-l-l. sistema 2 balsas azules

Miércoles 28 Agosto 2024, Francisco Perez  
2 bombas x Filtros Trabajando bien  
1 Caldera Trabajando a 85°F 29°C la otra  
esta apagada Tirando agua  
Hidros trabajando bien  
algabe a 645 mds  
Cloro 5.0 PPM PH. 7.2 PPM  
dego pipa agua a las 5:25 PM con 16 mil litros  
Se le da agua lentina 2 rollos papel baño  
Se ~~ase~~ prenden luces Alberca  
Se aspira alberca  
Se Retolaba Filtros Atrapapelos  
Se limpian Filtros Atrapapelos x Desnatadores  
se le pone 1/2 kg tri cloro a la alberca  
Se le hecha agua a la alberca x 45 minutos

~~MIÉRCOLES~~ JUEVES 29 D. AGOSTO 2024 LORENZO PONCE  
2 BOMBAS 4 FILTROS TRABAJANDO BIEN  
1 CALDERA TRABAJANDO A 85°F 29°C 2 ATRA  
ESTA APAGADA Y TIRANDO AGUA  
HYDRO TRABAJANDO TRABAJANDO BIEN  
CLORO 5.0 PPM PH 7.2 PPM  
SE LE HECHA AGUA DURANTE



30 Agosto 2024 Viernes Francisco Perez

2 bombas y filtros trabajando bien

2 Calderas 86°F y 83°F

Hidros trabajando bien

Aljibe a 1.40 mts

se le da a Valeria 1 Rollo papel baño

ajose 2 Rollos papel baño

se aspira alberca

se retolaban filtros arena

se limpian Filtros atrapapelos y Desnataadores

se le pone 3kg PH+ a la alberca

se le hecha agua x 25 minutos

Miércoles 03 septiembre 2024 Francisco Perre  
1 bomba y 1 filtro trabajando bien  
1 caldera a 85°F, 29°C  
2 Calderas en reparación 2 bombas apagadas hasta  
que tarden las calderas

Algo de a 1.45 mts  
cloro 5.0 ppm PH 7.4 ppm

Se va a comprar 1 faldador para mujeres y se instala  
se le da a nena 2 rollos paper baño 1 bolsa  
grande

Se aspira el berrín  
se retolaba filtro arena  
se limpia filtro gatafelpas y Desnataador  
se le pone 1/2 kg tricloro  
se le hecha agua a la alberca x 1 hora

Miércoles 24 Septiembre 2024 Francisco Peña

1 bombay Filtrado Trabajando bien

1 Caldera a 85° F 78°C

Hierros Trabajando bien

Algabe a 1.60 mts alas 3:40 PM

Fogeron Quemados Alberca 2. Dubeitas Dickid

20 kg CV 40 kg 2 Dubeitas Tricloro 20 kg C/C

40 kg. 10 Dubeitas Fenol Rojo 5 sacos Arena Silica 2

50 kg. casa sacó

Cloro 5.0 ppm PH 7.2 ppm

Se le da a susy 2 Rollos papel baño 1 kg Jabon

Polvo 1/2 galon aroma

Se Qriende huz Alberca y exterior

Se asfira alberca

Se refila 1 kg Filtrado Arena

Se limpia Filtrado atia Papeles y Desnatador

Se le pone 2 kg Diclora y 1 kg Tricloro

Se le hecha agua a la alberca x 30 minutos

Jueves 05 septiembre 2024 Francisco Perez

1 bomba y filtro trabajando bien

1 celidela a 85-90 °C

Hidros trabajando bien

algibe a 1.65 mts 3.32 ppm

Cloro 5.0 ppm PH 7.2 ppm

Se pienden luces Albeca y exteior

Se le da a veras a ellos papel bayo y 2 bolsas grandes

Se Aspira albeca se se traba filtro Ahora se

limpia filtro a trapapelas y Desnataador Se le pone 1 1/2 kg

Triclor se le hecha agua a la albeca x 30 minutos

1

Viernes 06 Septiembre 2024 Francisco Perez

1 Bomba y filtro funcionando bien

del deira a 850F 29°C

hidrostática funcionando bien

aligibe a 1.30mts

Closo 5.00pm PH 7.2, ppm

Sábado 07 Septiembre 2024 Francisco Javier  
1 bomba y filtro trabajando bien  
1 caldera a 85°F 29°C  
Hidrotrabajando bien  
algribe lleno 9.00 am  
Cloro Sd Pm PH 7.4 ppm  
Se recorre canal #1  
Se le da a Evelyn  $\frac{3}{4}$  galón limpiavidrios  
 $\frac{3}{4}$  galón aroma 1 galón cloro 1 kg Jabón Polvo  
Se limpian rejilla de la alberca todo grande y m  
donde estan los quitanadares  
Se raspa alberca  
Se retira la be Filtro  
Se limpia filtro atina papelos y Desmatados

Martes 10 septiembre 2024 Francisco Perez  
1 bomba Y Arido trabajado bien  
1 Caldera a 85°F 29°C  
Hornos trabajando bien  
Aligibe a 1.50 mds  
C 600 5.00 PM PH 7.4 PPM  
70 1.1

Miércoles 11 septiembre 2024 Francisco Perez  
1 bomba y filtro trabajando bien  
1 caldera a 85°F 29°C.

Hidros trabajando bien

algaibe llenó vino pira a los 4 PM con 16 mililitros  
se le pone agua a la alberca X 20 minutos  
cloro 5.0 ppm PH 7.2 ppm.

Se le da a nena  $\frac{3}{4}$  galon aroma 1 galon cloro  
 $\frac{3}{4}$  galon Desengrasante

Vino el Tecpucal Calderas y instaló 1 mananera a  
calderas 1 Papel Baño a nena



Viernes 13 Septiembre 2024, Francisco Perez  
Bombas y Filtros trabajando bien  
Caldera a 84° 28° C

Se acumula material en pieza

alga, he a 1,25 mts

Cloro 5.0 PPM PH 7.4 PPM.

Se cepilla alberca

Se retolaban Filtros Avena

Se cierra llave de la red para sacar

el alga he para mañana ha varlo

Se le hecha agua a la alberca X  
1 1/2 hora

Mañanas 12 septiembre 2021 Francisco Perez

2 Bombas y Filtros trabajando bien

1 Caldera 85°F 29°C

Hidros trabajando bien

algaibe a 1.60 mts 3:30 PM

Cloro 5.0 ppm PH 7.4 ppm

Mercedes 18 septiembre 2021 Francisco Perez  
2 bombas y filtros trabajando bien  
Caldera a 85°f 290c  
Mandos trabajando bien  
Cilindro 5.0 ppm PH 7.2 ppm

Jueves 19 septiembre 2024 Francisco Peter  
2. bombas y filtros trabajando bien  
1 cañalera a 850 ft a 900 c  
M/dros trabajando bien  
algibe a 1.40 mds  
Cloro 5.0 ppm. PH. 7.2 ppm

21 1 2

Sabado 21 Septiembre 2024 Francisco Perez  
2 bombas y filtros trabajando bien

1 caldera a 85°F 29°C

algaibe a 200 mts 8:45 am

Cloro 5.0 ppm PH 7.4 ppm

se mueve carril #1

Se limpian rejillas lado boyd alberca

se le da a susy 2 pag. sanitas a uena

2 bolsas grandes y 2 medianas

se detecta fuga baño niñas se nota por el canalon  
donde estan las rejillas es de agua caliente

se cierran llaves de los boiler y se ponen en

Piloto

se aspira alberca

se retiro la ban Filtros Aiena

se limpian filtros fha papelos y Desnataadores

se le pone Shok ala alberca 6 kg Dicloro 1 kg

Tricloro 1/2 lto Clarificador

se le hecha agua a la alberca por 1 hora

Lunes 23 septiembre 2024 Francisco Perez

2 bombas trabajando bien y filtros

1 Caldera a 85°F 29°C

Hidros trabajando bien

Aljibe a 1.50 Mts a 4 PM.

Cloro 5.0 PPM PH 7.2 PPM

se suspende clase 4.15 a 5. Por Truenos se  
se le da a Vena 2 bolsas grandes y 2 medianas

2 pag. fantos

se aspira alberca

se se trataban Filtros Arena

se limpia Filtros Atrapa Pelos y Desnatadores

se le pone 1 1/2 kg triclora

se le hecha agua a la alberca x 25 minutos

se le da a Vena 3/4 galon aroma yasos x 3/4 galon aroma

MARTES 24 SEPTIEMBRE 2024 Lorena Perez

2 BOMBAS TRABAJANDO BIEN Y FILTROS

HIDROS TRABAJANDO BIEN

CALDERA 85°F 29°C ALJIBE 2.05 Mts 7:00 AM

NO. AV. PASTILLA QCE SE 2000 RJO

GUADALUPE DIENTE BOY ALCARCO

Martes 24 septiembre 2024 Francisco Perez

2 bombas y filtros trabajando bien

1 Caldera a 85°F 29°C

Hidros trabajando bien

Aljibe a 1.55 mts. a los 4 PM.

Cloro 5.0 PPM PH 7.4 PPM

se le da a susy 1 Rollo papel baño y arena otro

se checa 1 Regadera baño Niños se limpia

se aspira alberca, se se trataban Filtros Arena

Se limpian Filtros Atrapa Pelos y Desnatadores

se le pone 1 1/2 kg triclora x se le hecha agua a la

alberca x 25 minutos

Miercoles 25 septiembre 2024 Francisco Perez  
2 bombas y filtros trabajando bien  
1 caldera a 85°F 29°C

Hidros trabajando bien

Algibe a 1.55 Mts

Cloro 5.0 PPM

PH. 7.4 PPM

se le da a Jose 1 galon cloro 3/4 galon aroma  
1 kg Jabon Polvo 4 bolsas medianas 6 bolsas chicas

2 Papel baño 1 Paq. sanitas 1 Fibra negra 1/2 galon Jabon  
Manos 2 pastillas baño 2 triangulos Mingitorio

A Susy 3/4 galon Jabon manos 3/4 galon aroma  
1 kg Jabon polvo y 2 Rollos papel baño

Vege pipa con agua alas 5:20 PM con 16 mil litros  
se aspira alberca

se retiran laban Filtros arena

se limpian Filtros qto papelos y Desnatadores

se le pone 1 1/2 kg Daclo y 1 Kg triclora ala alberca  
se le hecha agua ala alberca x 45 minutos

26 D. SEPTIEMBRE 2024. LORENZO PONCE

HYDROS TRABAJANDO BIEN. LA CALDERA TRABAJANDO

2. BOMBAS TRABAJANDO BIEN) DIGN. 85°F 29°C

600. CLORO 5.0 PP. 7.4 PH. 700. ALGIBE 2.05 MTS

1000. AN 200. MTS.

56. ARGOL. UNA SILLA DGR COMODOR

65. TAN. EL COJIN LA TABLA DGR. BOSINADAS

LO POSB. SILICON Y LOS TORNILLAS. 200 ALGIBE 1.55 MTS

X. 76 LOS. DG. LA ALBERCA. CADA HORA.

Jueves 26 Septiembre 2024 Francisco Perez  
2 bombas y filtros trabajando bien  
1 Caldera 85°F 29°C

Hidrios trabajando bien

algibe a 1.55 mts 3.45 PM -

Cloro 5.0 ppm PH 7.2 ppm

Se le da arena 2 bolsas grandes 2 medianas 3 chicas

2 Rollos papel baño 2 Paq. Sanitas

Se aspira alberca

Se retrolaban filtros Aiena

se limpian filtros atrapa pelos y Desnatadores

Se le pone 1 1/2 kg Tricloro

se le hecha agua a la alberca X 25 minutos

VIERNES 27 SEPTIEMBRE Lorenzo Ponce

2 BOMBAS TRABAJANDO BIEN 700 ALGIBE 205 mts

1 CALDERA TRABAJANDO BIEN 10.00.2L 200 MTS

HYDROS. TRABAJANDO BIEN 1200 11 175 MTS

CLORO 5.0 PP. PH 6.00 200 11 160 MTS

Y QUITAN PELOS ACADA HORA

PARCHON LA CALDERA SE PREGUNDO Y SE ASA CCPI  
loto

Viernes 27 Septiembre 2024 Francisco Perez

2 Bombas trabajando bien y filtros

1 Caldera a 85°F 29°C

Hidrios trabajando bien

algibe a 1.45 mts

Cloro 5.0 ppm PH 7.2 ppm

se le da a susy 1 galon cloro 3/4 galon aroma 1 kg Jabon

Polvo 2 bolsas grandes y 2 medianas 2 Rollos

Papel Baño y 2 Paq. Sanitas

se cepilla alberca

se retrolaban filtros Aiena

se limpian filtros atrapa pelos y Desnatadores

se le pone 3 1/2 kg PH+

se le hecha agua a la alberca por 20 minutos



28. D. SEPTIEMBRE 2024. Lorenzo Janco

2. BOMBAS TRABANDO BIEN.  
1 CALDERA TRABAJANDO BIEN. 85°F. 29°C.  
HIDROS TRABAJANDO BIEN. CLORO. 5.0 PPM. 7.2 PH.  
SE RIMPIO. POR LOS LADOS LATERALES CON ESTANJA VERDE.

SE GIRA LA ALBERCA Y LIN. PARA  
SE TRABAJAN LOS FILTROS DE ARENA  
SE PONEN 2 KILOS ~~DE~~ DICLORO. 2 KILOS ~~DE~~ MICLORO  
X. 1/2 CLARIFICADOR

30. D. SEPTIEMBRE, 2024. Lorenzo Janco

SE REBISO. HIDROS TRABAJANDO BIEN  
1 CALDERA TRABAJANDO BIEN. 85°F. 29°C.  
2. BOMBAS TRABAJANDO BIEN. CLORO. 5.0. 7.2 PH.  
7:00 AM. ALGIBE. 12:00 PM 195 MTS  
ALAS 8:00. SE BOTARON. LOS HIDROS.  
SE RESTABLECIBI. COMO 10 MINUTOS.  
Y SE USO. LYMPIEZA AFUERA. DANDO BAILAS ESCALERAS  
ALGIBE. 165 MTS. CALDERA. SE RESTABLECIO.  
Y SE GUITA TELAS. CADA CLACOS.

dunes 30 septiembre 2024 Francisco Perez

2 Bombas y Filtros Trabajando bien

1 caldera a 85°F 29°C

Hidros trabajando bien

algibe a 155 mts. 4:00 PM.

Cloro 5.0 PPM PH. 7.4 PPM

se le da a Jose 1 galon cloro 3/4 galon aroma 3/4 galon  
Desengrasante 1/2 galon sarricida 2 Rollos papel baño

1 Rollo papel canela 1/2 galon sarricida

Se aspira alberca.

se retiran los Filtros arena

Se limpian Filtros de papel y Desembollos

se le pone 2 kg Dicloro y 1 kg Tricloro

se le hecha agua a la alberca y 45 minutos

se le da a Jose 1/2 galon aroma 3/4 galon aroma

**LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS BERLUZ**  
**Q.B.P. BLANCA ESTELA MENDOZA DE LOS RIOS**

MATRIZ: AV. UNIVERSIDAD No. 908  
TEL/FAX 4-13-01-99

RECEPCION: 08 DE JULIO DEL 2024  
PROCESO: 08 DE JULIO DEL 2024  
REPORTE: 15 DE JULIO DEL 2024

EMPRESA: CENTRO ACUATÍCO CHIHUAHUA "SANTO NIÑO"  
PRODUCTO: AGUA DE ALBERCA

DETERMINACIÓN DE AGUA	RESULTADO
Coliformes fecales	No detectable
Cloro residual	> 5.0 ppm
Pseudomonas sp	No detectable
pH	7.2


REQUISITOS SANITARIOS DE AGUA QUE DEBEN CUMPLIR LAS ALBERCAS PARA USO  
RECREATIVO HUMANO SEGÚN NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-245-SSA1-2010

DETERMINACIÓN DE AGUA	Límite permisible
Coliformes fecales	<40 NMP/100 ml
Cloro residual	1.0 – 5.0 mg/L
pH	6.5-8.5

OBSERVACIONES: En base a los resultados obtenidos en el análisis del agua, de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-245-SSA1-2010, esta muestra se encuentra dentro de los límites permisibles.  
Ref. Bibliográficas: NOM-008-SCG1-1993, NOM-127-SSA1-1994, NOM-026-STPS-1998, NOM-018-STPS-2000, NOM-245-SSA1-2010.

Este informe no podrá reproducirse total o parcialmente sin la autorización previa del Laboratorio  
El Laboratorio no se hace responsable de la seguridad de la información transmitida por vía electrónica, ni del uso que se le  
de a los informes después de su entrega.

Atte.

  
Blanca E. Mendoza de los Ríos  
Ced. Prof. #7641

**LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS BERLUZ**  
**Q.B.P. BLANCA ESTELA MENDOZA DE LOS RIOS**

MATRIZ: AV. UNIVERSIDAD No. 908  
TEL/FAX 4-13-01-99

RECEPCION: 02 DE AGOSTO DEL 2024  
PROCESO: 02 DE AGOSTO DEL 2024  
REPORTE: 06 DE AGOSTO DEL 2024

EMPRESA: CENTRO ACUATICO CHIHUAHUA "SANTO NIÑO"  
PRODUCTO: AGUA DE ALBERCA

DETERMINACIÓN DE AGUA	RESULTADO
Coliformes fecales	No detectable
Cloro residual	> 5.0 ppm
Pseudomonas sp	No detectable
pH	7.2

REQUISITOS SANITARIOS DE AGUA QUE DEBEN CUMPLIR LAS ALBERCAS PARA USO  
RECREATIVO HUMANO SEGÚN NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-245-SSA1-2010

DETERMINACIÓN DE AGUA	Limite permisible
Coliformes fecales	<40 NMP/100 ml
Cloro residual	1.0 – 5.0 mg/L
pH	6.5-8.5

OBSERVACIONES: En base a los resultados obtenidos en el análisis del agua, de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-245-SSA1-2010, esta muestra se encuentra dentro de los límites permisibles.  
Ref. Bibliográficas: NOM-008-SCG1-1993, NOM-127-SSA1-1994, NOM-026-STPS-1998, NOM-018-STPS-2000, NOM-245-SSA1-2010.

Este informe no podrá reproducirse total o parcialmente sin la autorización previa del Laboratorio.  
El Laboratorio no se hace responsable de la seguridad de la información transmitida por vía electrónica, ni del uso que se le da a los informes después de su entrega.

Año.

  
Blanca E. Meridóza de los Ríos  
Ced. Prof. #7641

**LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS BERLUZ**  
**Q.B.P. BLANCA ESTELA MENDOZA DE LOS RIOS**

MATRIZ: AV. UNIVERSIDAD No. 908  
TEL/FAX 4-13-01-99

RECEPCION: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  
PROCESO: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  
REPORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

EMPRESA: CENTRO ACUATICO CHIHUAHUA "SANTO NIÑO"  
PRODUCTO: AGUA DE ALBERCA

DETERMINACIÓN DE AGUA	RESULTADO
Coliformes fecales	No detectable
Cloro residual	> 5.0 ppm
Pseudomonas sp	No detectable
pH	7.2

REQUISITOS SANITARIOS DE AGUA QUE DEBEN CUMPLIR LAS ALBERCAS PARA USO  
RECREATIVO HUMANO SEGÚN NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-245-SSA1-2010

DETERMINACIÓN DE AGUA	Límite permisible
Coliformes fecales	<40 NMP/100 ml
Cloro residual	1.0 – 5.0 mg/L
pH	6.5-8.5

OBSERVACIONES: En base a los resultados obtenidos en el análisis del agua, de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-245-SSA1-2010, esta muestra se encuentra dentro de los límites permisibles.  
Ref. Bibliográficas: NOM-008-SCG1-1993, NOM-127-SSA1-1994, NOM-026-STPS-1998, NOM-018-STPS-2000, NOM-245-SSA1-2010.

Este informe no podrá reproducirse total o parcialmente sin la autorización previa del Laboratorio.  
El Laboratorio no se hace responsable de la seguridad de la información transmitida por vía electrónica, ni del uso que se le da a los informes después de su entrega.

Ate,

  
Blanca E. Meridoza de los Rios  
Ced. Prof. #7641





**ICHD**  
INSTITUTO CHIHUAHUENSE  
DEL DEPORTE  
Y CULTURA FÍSICA

**200**  
AÑOS

**BICENTENARIO**  
ESTADO DE CHIHUAHUA

- 1.2 Se anexa fotografías de mantenimiento de filtros, equipos generadores de calor (calderas) y bombas presurizadas.

## REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS








**ICHD**  
INSTITUTO CHIHUAHUENSE  
DEL DEPORTE  
Y CULTURA FÍSICA

**200**  
AÑOS

**BICENTENARIO**  
ESTADO DE CHIHUAHUA







**ICHD**  
INSTITUTO CHIHUAHUENSE  
DEL DEPORTE  
Y CULTURA FÍSICA

**200**  
AÑOS

**BICENTENARIO**  
ESTADO DE CHIHUAHUA







**ICHD**  
INSTITUTO CHIHUAHUENSE  
DEL DEPORTE  
Y CULTURA FÍSICA

**200**  
AÑOS

**BICENTENARIO**  
ESTADO DE CHIHUAHUA

**CALDERA # 3**



**CALDERA # 2**



**CALDERA # 1**



Nota: se quedan las 3 calderas en perfecto funcionamiento.

## FILTROS





BOMBA #1



BOMBA # 2



BOMBA # 3





**ICHD**  
INSTITUTO CHIHUAHUENSE  
DEL DEPORTE  
Y CULTURA FÍSICA

**200**  
AÑOS

**BICENTENARIO**  
ESTADO DE CHIHUAHUA

2.1 Se anexan fotografías correspondientes a la señalización de la profundidad de la alberca en cada uno de sus tramos, en ambos lados de la alberca.

#### PARTE BAJA 90 CM



#### PARTE PROFUNDA 270 CM







**ICHD**  
INSTITUTO CHIHUAHUENSE  
DEL DEPORTE  
Y CULTURA FÍSICA

**200**  
AÑOS

**BICENTENARIO**  
ESTADO DE CHIHUAHUA

2.2 Se anexa evidencia fotográfica de la ubicación del anillo de flotación salvavidas con el diámetro especificado en los mencionados lineamientos.

### ANILLO DE FLOTACION



DIÁMETRO DEL ANILLO DE FLOTACIÓN 24 PULGADAS

2.3 Se solicita la evidencia de registro del año en curso, ante la Coordinación de Protección Civil del Municipio de Chihuahua, del personal que brinda sus servicios como instructores(as), entrenadores (as), terapeutas y asistentes de las diferentes actividades acuáticas realizadas en el Centro Acuático Chihuahua Santo Niño."

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Perla Evelyn Ortiz Soto*

Por su valiosa participación en el curso

**Evacuación de Inmuebles, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 06 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

*[Signature]*  
**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2887**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*César Raúl Román García*

Por su valiosa participación en el curso

**Evacuación de Inmuebles, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 06 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

*[Signature]*  
**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2913**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a: *José Guerrero Bravo Armendáriz*

Por su valiosa participación en el curso

**Evacuación de Inmuebles, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 06 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

*[Signature]*  
**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2885**

*Esta constancia tiene vigencia por un año.*

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a: *Carlos Eduardo Carreón Rascón*

Por su valiosa participación en el curso

**Evacuación de Inmuebles, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 06 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

*[Signature]*  
**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2886**

*Esta constancia tiene vigencia por un año.*

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Ezequiel Manríquez López*

Por su valiosa participación en el curso

**Evacuación de Inmuebles, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 06 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**

Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2912**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*César Ali Martínez Tovarli*

Por su valiosa participación en el curso

**Evacuación de Inmuebles, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 06 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**

Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2911**

Esta constancia tiene vigencia por un año.



Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a: *Jenifer Eunice Anchondo Rivera*

Por su valiosa participación en el curso

**Evacuación de Inmuebles, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 06 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2908**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a: *Francisco Javier Pérez Flores*

Por su valiosa participación en el curso

**Evacuación de Inmuebles, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 06 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2907**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a: *Elvira Susana Anchondo Sifuentes*

Por su valiosa participación en el curso

**Evacuación de Inmuebles, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 06 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**

Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2906**

Este constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a: *Leonel Jesús Díaz Portillo*

Por su valiosa participación en el curso

**Evacuación de Inmuebles, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 06 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**

Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2902**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a: *Karhely Denisse Escandón Valles*

Por su valiosa participación en el curso

**Evacuación de Inmuebles, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 06 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

Lic. Luis Ramón Corral Torresdey

Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

FOLIO 2896

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a: *José Joel Flores Calderón*

Por su valiosa participación en el curso

**Evacuación de Inmuebles, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 06 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

Lic. Luis Ramón Corral Torresdey

Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

FOLIO 2895

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Ivonne Elizabeth Valles Ramos*

Por su valiosa participación en el curso

**Evacuación de Inmuebles, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 06 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

*[Signature]*  
**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2894**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Jessica Aracely Andujo Medrano*

Por su valiosa participación en el curso

**Evacuación de Inmuebles, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 06 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

*[Signature]*  
**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2893**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Blanca Janice Posada Rojas*

Por su valiosa participación en el curso

**Evacuación de Inmuebles, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 06 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

*[Signature]*  
**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2892**

*Esta constancia tiene vigencia por un año.*

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Alejandra Contreras Hernández*

Por su valiosa participación en el curso

**Evacuación de Inmuebles, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 06 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

*[Signature]*  
**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2891**

*Esta constancia tiene vigencia por un año.*

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Raquel Patricia Patiño Chávez*

Por su valiosa participación en el curso

**Evacuación de Inmuebles, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 06 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**

Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2890**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Adriana Haide García Quiñonez*

Por su valiosa participación en el curso

**Evacuación de Inmuebles, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 06 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**

Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2889**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Bibiana Anahí Bravo Orozco*

Por su valiosa participación en el curso

**Evacuación de Inmuebles, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 06 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO


  
**Lic. Luis Ramon Corral Torresdey**

Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2888**



Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Francisco Javier Pérez Flores*

Por su valiosa participación en el curso

**Prevención de Incendios y Manejo de Extintores, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih. 20 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

*[Signature]*  
**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3116**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Elvira Susana Anchondo Sifuentes*

Por su valiosa participación en el curso

**Prevención de Incendios y Manejo de Extintores, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih. 20 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

*[Signature]*  
**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3117**

Esta constancia tiene vigencia por un año.



Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*José Joel Flores Calderón*

Por su valiosa participación en el curso

**Prevención de Incendios y Manejo de Extintores, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 20 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3118**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Leonel Jesús Díaz Portillo*

Por su valiosa participación en el curso

**Prevención de Incendios y Manejo de Extintores, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 20 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3121**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Armando Prieto Piña*

Por su valiosa participación en el curso

**Prevención de Incendios y Manejo de Extintores, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih. 20 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

*[Signature]*  
**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3124**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Ivonne Elizabeth Valles Ramos*

Por su valiosa participación en el curso

**Prevención de Incendios y Manejo de Extintores, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih. 20 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

*[Signature]*  
**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3125**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Karhely Denisse Escandón Valles*

Por su valiosa participación en el curso

**Prevención de Incendios y Manejo de Extintores, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih. 20 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3126**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Jessica Aracely Andujo Medrano*

Por su valiosa participación en el curso

**Prevención de Incendios y Manejo de Extintores, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih. 20 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3127**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Blanca Janice Posada Rojas*

Por su valiosa participación en el curso

**Prevención de Incendios y Manejo de Extintores, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 20 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3128**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Alejandra Contreras Hernández*

Por su valiosa participación en el curso

**Prevención de Incendios y Manejo de Extintores, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 20 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3129**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Raquel Patricia Patiño Chávez*

Por su valiosa participación en el curso

**Prevención de Incendios y Manejo de Extintores, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 20 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3130**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*César Ali Martínez Továli*

Por su valiosa participación en el curso

**Prevención de Incendios y Manejo de Extintores, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 20 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3133**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Ezequiel Manríquez López*

Por su valiosa participación en el curso

**Prevención de Incendios y Manejo de Extintores, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 20 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3134**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Jenifer Eunice Anchondo Rivera*

Por su valiosa participación en el curso

**Prevención de Incendios y Manejo de Extintores, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 20 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3135**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Adriana Haide García Quiñonez*

Por su valiosa participación en el curso

**Prevención de Incendios y Manejo de Extintores, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 20 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3136**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Bibiana Anahí Bravo Orozco*

Por su valiosa participación en el curso

**Prevención de Incendios y Manejo de Extintores, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 20 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3137**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Perla Evelyn Ortiz Soto*

Por su valiosa participación en el curso

**Prevención de Incendios y Manejo de Extintores, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 20 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3138**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*José Guerrero Bravo Armendáriz*

Por su valiosa participación en el curso

**Prevención de Incendios y Manejo de Extintores, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 20 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3139**

Esta constancia tiene vigencia por un año.



Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*César Raúl Román García*

Por su valiosa participación en el curso

**Prevención de Incendios y Manejo de Extintores, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 20 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**

Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3131**



Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Elvira Susana Anchondo Sifuentes*

Por su valiosa participación en el curso

**Primeros Auxilios, con duración de 6 horas**

Chihuahua, Chih., 27 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

Lic. Luis Ramón Corral Torresdey  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

FOLIO 3583

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Francisco Javier Pérez Flores*

Por su valiosa participación en el curso

**Primeros Auxilios, con duración de 6 horas**

Chihuahua, Chih., 27 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

Lic. Luis Ramón Corral Torresdey  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

FOLIO 3584

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*José Joel Flores Calderón*

Por su valiosa participación en el curso

**Primeros Auxilios, con duración de 6 horas**

Chihuahua, Chih., 27 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

  
**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3585**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Karhely Denisse Escandón Valles*

Por su valiosa participación en el curso

**Primeros Auxilios, con duración de 6 horas**

Chihuahua, Chih., 27 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

  
**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3592**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Ivonne Elizabeth Valles Ramos*

Por su valiosa participación en el curso

**Primeros Auxilios, con duración de 6 horas**

Chihuahua, Chih., 27 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**

Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3593**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Blanca Janice Posada Rojas*

Por su valiosa participación en el curso

**Primeros Auxilios, con duración de 6 horas**

Chihuahua, Chih., 27 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**

Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3594**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a: *Jessica Aracely Andujo Medrano*

Por su valiosa participación en el curso

**Primeros Auxilios, con duración de 6 horas**

Chihuahua, Chih., 27 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

*[Signature]*  
**Lic. Luis Ramon Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA



**FOLIO 3595**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a: *Alejandra Contreras Hernández*

Por su valiosa participación en el curso

**Primeros Auxilios, con duración de 6 horas**

Chihuahua, Chih., 27 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

*[Signature]*  
**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA



**FOLIO 3597**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Raquel Patricia Patiño Chávez*

Por su valiosa participación en el curso

**Primeros Auxilios, con duración de 6 horas**

Chihuahua, Chih., 27 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3598**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Jenifer Eunice Anchondo Rivera*

Por su valiosa participación en el curso

**Primeros Auxilios, con duración de 6 horas**

Chihuahua, Chih., 27 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3601**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Adriana Haide García Quiñonez*

Por su valiosa participación en el curso

**Primeros Auxilios, con duración de 6 horas**

Chihuahua, Chih., 27 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3602**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Bibiana Anahí Bravo Orozco*

Por su valiosa participación en el curso

**Primeros Auxilios, con duración de 6 horas**

Chihuahua, Chih., 27 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3603**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Perla Evelyn Ortiz Soto*

Por su valiosa participación en el curso

**Primeros Auxilios, con duración de 6 horas**

Chihuahua, Chih. 27 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3604**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*César Raúl Román García*

Por su valiosa participación en el curso

**Primeros Auxilios, con duración de 6 horas**

Chihuahua, Chih. 27 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3605**

Esta constancia tiene vigencia por un año.



Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*José Guerrero Bravo Armendáriz*

Por su valiosa participación en el curso

**Primeros Auxilios, con duración de 6 horas**

Chihuahua, Chih. 27 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3606**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Ezequiel Manríquez López*

Por su valiosa participación en el curso

**Primeros Auxilios, con duración de 6 horas**

Chihuahua, Chih., 27 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3607**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*César Ali Martínez Tovabi*

Por su valiosa participación en el curso

**Primeros Auxilios, con duración de 6 horas**

Chihuahua, Chih., 27 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

  
**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3608**

*Esta constancia tiene vigencia por un año.*

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*José Joel Flores Calderón*

Por su valiosa participación en el curso

**Búsqueda y Rescate, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih. 13 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**

Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2987**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Elvira Susana Anchondo Sifuentes*

Por su valiosa participación en el curso

**Búsqueda y Rescate, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih. 13 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**

Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2988**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Raquel Patricia Patiño Chávez*

Por su valiosa participación en el curso

**Búsqueda y Rescate, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 13 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**

Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2989**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Ezequiel Manríquez López*

Por su valiosa participación en el curso

**Búsqueda y Rescate, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 13 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**

Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2990**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*César Ali Martínez Tovali*

Por su valiosa participación en el curso

**Búsqueda y Rescate, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 13 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**

Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2991**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Jenifer Eunice Anchondo Rivera*

Por su valiosa participación en el curso

**Búsqueda y Rescate, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 13 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**

Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2992**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Francisco Javier Pérez Flores*

Por su valiosa participación en el curso

**Búsqueda y Rescate, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 13 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2993**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Karkhely Denisse Escandón Valles*

Por su valiosa participación en el curso

**Búsqueda y Rescate, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 13 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2998**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Armando Prieto Piña*

Por su valiosa participación en el curso

**Búsqueda y Rescate, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 13 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 2999**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Ivonne Elizabeth Valles Ramos*

Por su valiosa participación en el curso

**Búsqueda y Rescate, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 13 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3000**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Leonel Jesús Díaz Portillo*

Por su valiosa participación en el curso

**Búsqueda y Rescate, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 13 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramon Corral Torresdey**

Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3001**

*Esta constancia tiene vigencia por un año.*

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Alejandra Contreras Hernández*

Por su valiosa participación en el curso

**Búsqueda y Rescate, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 13 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramon Corral Torresdey**

Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3002**

*Esta constancia tiene vigencia por un año.*



Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Jessica Aracely Andujo Medrano*

Por su valiosa participación en el curso

**Búsqueda y Rescate, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 13 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3003**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Blanca Janice Posada Rojas*

Por su valiosa participación en el curso

**Búsqueda y Rescate, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 13 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3004**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Adriana Haide García Quiñonez*

Por su valiosa participación en el curso

**Búsqueda y Rescate, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 13 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3005**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Bibiana Anahí Bravo Orozco*

Por su valiosa participación en el curso

**Búsqueda y Rescate, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 13 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3006**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*Perla Evelyn Ortiz Soto*

Por su valiosa participación en el curso

**Búsqueda y Rescate, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 13 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3007**

Esta constancia tiene vigencia por un año.

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la  
Secretaría General de Gobierno por conducto de la  
Coordinación Estatal de Protección Civil

otorga la presente

# Constancia

a:

*José Guerrero Bravo Armendáriz*

Por su valiosa participación en el curso

**Búsqueda y Rescate, con duración de 4 horas**

Chihuahua, Chih., 13 de agosto de 2024



SECRETARÍA  
GENERAL DE GOBIERNO

**Lic. Luis Ramón Corral Torresdey**  
Coordinador Estatal de Protección Civil



PROTECCIÓN CIVIL  
CHIHUAHUA

**FOLIO 3008**

Esta constancia tiene vigencia por un año.