



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE SAUCILLO

AREA/ TRANSPARENCIA
01/ 07/2024

DEPARTAMENTO DIRECCION TECNICA
ALEJANDRO CALDERON

Aprovecho para saludarle y por este medio hacer de su conocimiento que, a través de la Plataforma Nacional de transparencia, JMAS de Saucillo recibió una solicitud de información con número de folio 082768324000005.

DESCRIPCION DE LA INFORMACION SOLICITADA: Solicito que se me informe con que materiales están construidas sus redes de agua potable y/o tuberías.
¿desde cuándo están instaladas? ¿Qué cobertura tienen? ¿se ha invertido en nuevos materiales? ¿ha utilizado asbesto o cemento para las redes de agua potable? ¿tiene tuberías de PVC? ¿en qué sectores?

Esperamos su contestación con la información solicitada, sin más por el momento quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE:

Angela Herrera.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
JMAS SAUCILLO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO
Av. 10 y Calle Ocampo Col. Centro, Saucillo. Chih. C. P. 33620.
Teléfono: 621-475-0235 - jmas_saucillo@hotmail.com

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Aprovecho para saludarle y por este medio hacer de su conocimiento que, a través de la Plataforma Nacional de transparencia, JMAS de Saucillo recibió una solicitud de información con número de folio 082768324000005.

DESCRIPCION DE LA INFORMACION SOLICITADA: Solicito que se me informe con que materiales están construidas sus redes de agua potable y/o tuberías.

¿desde cuándo están instaladas? ¿Qué cobertura tienen? ¿se ha invertido en nuevos materiales? ¿ha utilizado asbesto o cemento para las redes de agua potable? ¿tiene tuberías de PVC? ¿en qué sectores?

Al analizar la solicitud y en apego a lo establecido, hago de su conocimiento que las redes de agua potable y/o tuberías están construidas de PVC, Hierro dúctil y asbesto, es incierto saber desde cuando están instaladas, abarcan todo el municipio, y si se ha invertido en nuevos materiales, no utilizan asbesto o cemento para las redes de agua potable, y actualmente en todo el municipio se cuentan con tuberías de PVC.

Sin más, hago propicia la ocasión para reiterarme a sus órdenes.

ATENTAMENTE


ALEJANDRO CALDERÓNENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN
DE LA JMAS SAUCILLO